



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Орловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 33, тел.: (4862) 44-98-60, факс: (4862) 44-97-89,

E-mail: oblast@gochs.oryol.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу

г. Орел, ул. Русанова, д. 24«б», тел.: 8(4862)55-47-49, 42-88-53.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

Предписание № 74/1/22

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

профессионального образования «Институт развития образования»

(инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города
Орла по пожарному надзору от «22» мая 2019 года № 74, ст. 6.1 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ГПН)

в период: «29» 05 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «04» 06
2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; «18» 06 2019 г. с 10 час.
30 мин. до 12 час. 30 мин.; «26» 06 2019 г. с 16 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела НД и

ПР по г. Орлу майором вн. сл. Ракитиным Игорем Анатольевичем объекта защиты:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

при эксплуатации помещений, зданий, территории – Бюджетное учреждение Орловской
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

области дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» (юридический адрес: Россия, Орловская область, 302030, г. Орел, ул.
Герцена, д. 19, ИНН 5751009831, ОГРН 1025700766970), расположенного
(осуществляющего фактическую деятельность) по адресу: 302030, г. Орёл, ул. Герцена, д.
19.

совместно с: директор учреждения Патронова И.А., и.о. директора Поповичева О.Н.,
заместитель директора Петрова С.А., методист Власов М.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Обеспечить на объекте защиты исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (помещения подвала с хранением горючих материалов дооборудовать пожарными извещателями.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ); п. 13.1.10 Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.ч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2020 год	
2.	Не допускать на объекте защиты при эксплуатации путей эвакуации горючую отделку стен вестибюля в проемах и гардероба (панели серого и коричневого цвета, представленный сертификат пожарной безопасности на которые - должен быть не ниже КМ2).	табл. 28 ФЗ-123; ч.ч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123.	01.06.2020 год	
3.	Не допускать на объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов установку (размещение) предмета (стол и рамка металлодетектора) на основном эвакуационном выходе первого этажа в здании учреждения (пом. 23 по техпаспорту).	п. 36«б» ППР в РФ.	01.06.2020 год	
4.	Не допускать на объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов установку (размещение) двупольной двери на лестничном марше в лестничной клетке, расположенной на первом этаже в левой части здания учреждения (пом. 7 по техпаспорту).	п. 36«б» ППР в РФ.	01.06.2020 год	
5.	Не допускать на объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов	п. 33, п. 36«б» ППР в РФ; п. 4.2, 4.9 СНиП II-A.5-62; «Противопожарные требования. Основные положения	01.06.2020 год	

	отступления от проектных решений в лестничной клетке, расположенной на первом этаже в левой части здания учреждения (пом. 7 по техпаспорту).	проектирования»; ч.ч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123.		
6.	Обеспечить на объекте защиты исправность внутреннего противопожарного водопровода (с составлением соответствующего акта).	п. 55 ППР в РФ; СНиП 2.Г.1-62 «Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; Свод правил 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; ч.ч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123.	01.06.2020 год	
7.	Обеспечить на объекте защиты двери лестничных клеток (на каждом этаже) с устройствами для самозакрывания.	п. 62 ППР в РФ; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 4.2.7 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ч.ч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ-123.	01.06.2020 год	
8.	Откорректировать на объекте защиты план эвакуации 1-го этажа (так как выход между гардеробом и лестничной клеткой не является эвакуационным).	п. 7 ППР в РФ; НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; ч.ч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6.	01.06.2020 год	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по г. Орлу Ракитин И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

"26" июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Стонов

(подпись)

Стоновичева Оксана Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

"26" июня 2019 г.

И.о. директора
28.06.2019г.